

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogólne

- Rodzaj zadania:** Budowa chodnika wraz z oświetleniem parkowym, parkingu, wiaty w ramach zadania „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lampackiego w gm. Sorkwity”
- Lokalizacja:** Sorkwity dz. nr 70/29, 71/1, 74/55 obr. Sorkwity gm. Sorkwity.
- Inwestor:** Gmina Sorkwity z siedz. ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
- Sporządzający informację:** mgr inż. Andrzej Konopka
upr. bud. nr 1294/86/OL

Część opisowa**1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:**

- roboty ziemne
- roboty rozbiórkowe chodnika
- budowa parkingu i ścieżki
- budowa oświetlenia parkowego
- budowa wiaty w konstrukcji drewnianej
- montaż małej architektury (ławki parkowe i kosze)

2. Istniejące na działce obiekty budowlane

Istniejący uzbrojenie terenu, istniejące ciągi komunikacyjne (droga powiatowa)

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Bezpośrednie sąsiedztwo drogi powiatowej oraz uzbrojenia

4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:**4.1) Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności:**

- prace przy drodze powiatowej, niebezpieczeństwo potrącenia
- wykonanie konstrukcji wiaty: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,
- praca urządzeniami mechanicznymi : montaż lamp parkowych, demontaż płyt chodnikowych

4.2) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m:

- brak zagrożeń

5. **Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Podstawowym środkiem zabezpieczającym jest ustanowienie stanowiska ratowniczego wyposażonego w łódź wiosłową lub ponton o nośności min. 300 kg (wyposażoną w koło ratunkowe z linką asekuracyjną). Ponadto jedna drabina długi. 4,00m dla dodatkowej asekuracji pracujących na pomostach roboczych.

5.1)

Przy wykonywaniu konstrukcji w/w elementów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie,

5.2)

Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu i innych urządzeń mechanicznych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

6. **Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:**

6.1)

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji

6.2)

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

6.3)

Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.4)

Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5)

Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6)

Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m , oznakować na planie j/w

6.7)

Bariery wykonane z desek krawężnikowych o szerokościach 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową

6.8)

Rozmieścić tablice ostrzegawcze

6.9)

Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło

6.10)

Organizacja punktu ratowniczego

6.11)

Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w

SPÓPRZĄDZIŁ :
mgr inż. Andrzej Konopka
Upr. bud. Nr 294/86/OL

mgr inż. Andrzej Konopka
upr. bud. nr 294/86/OL

OSTRÓDA lipiec 2017