

Treść zapytania z dnia 21 stycznia 2009 r.:

1. Prosimy o podanie orientacyjnej długości projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz ilość przykanalików do zaprojektowania.
2. Wg rozdziału 4 pkt. 1 w SIWZ wymagany termin wykonania kosztorysu inwestorskiego to 31.05.2009 r. ponieważ kosztorys robót można przedstawić Zamawiającemu dopiero po wykonaniu projektów wykonawczych, powyższy termin wykonania kosztorysu szczegółowego jest nierealny, ponieważ kosztorys może nie ujmować wszystkich niezbędnych robót.

W związku z tym, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysu wskaźnikowego do dnia 31.05.2009 r., a do dnia 30.09.2009 r. pełnego kosztorysu inwestorskiego. Jeśli tak rozumiemy, że w ofercie należy wycenić oba rodzaje kosztorysów.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

- Ad. 1. Orientacyjna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej to ok 15,5 – 16 km.
Orientacyjna ilość przykanalików do zaprojektowania: ok 60-90.
- Ad. 2 . Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysu wskaźnikowego do dnia 31.05.2009 r., a do dnia 30.09.2009 r. pełnego kosztorysu inwestorskiego. W związku z tym w ofercie należy wycenić oba rodzaje kosztorysów.