

L.dz. 433/2013

Inwestor

Zespół Szkół Zyndaki 2  
Zyndaki 2  
11-731 Sorkwity

### **Warunki techniczne przyłączenia do gminnych urządzeń wodociągowych.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach wydaje następujące warunki przyłączenia zewnętrznych hydrantów na działce 24 i 23 obręb Zyndaki.

W celu uzyskania wydajności wodociągu zapewniającego właściwą ochronę przeciwpożarową, należy połączyć odrębne wodociągi zasilane ujęciem w Warpunach i Gizewie. Połączenie dokonać za pośrednictwem rury PCV 90. Włączenie do sieci wodociągowej „Gizewo” zaprojektować z działki nr 112/3 obręb Zyndaki, natomiast do sieci wodociągowej „Warpuny” z działki nr 87 obręb Zyndaki - z każdej ze stron za pośrednictwem trójnika żeliwnego i zasuw  $\varnothing 90$ .

Przyłączenie hydrantów należy wykonać z istniejącego wodociągu gminnego w miejscowości Zyndaki z działki nr 23 i 24. Włączenie do sieci dokonać za pośrednictwem trójnika i zasuw  $\varnothing 90$ . Posadowienie sieci na głębokości nie mniejszej niż 1,7 metra pod poziomem terenu.

Zabrania się łączenia sieci wodociągowej gminnej z urządzeniami zasilającymi z lokalnych ujęć wody.

### **USTALENIA DODATKOWE**

1. Uzyskać zgodę właściciela działki nr 23 obręb Zyndaki na przyłączenie i lokalizację hydrantu na działce nr 23.
2. Uzyskać zgodę właściciela działki nr 87 i 112/3 obręb Zyndaki, oraz właścicieli działek przez które przebiegał będzie odcinek sprzęgający, na wybudowanie projektowanego odcinka wodociągu
3. Przed przystąpieniem do prac inwestor ma obowiązek zlecić usługę geodezyjną budowy właściwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

- oraz powiadomić na piśmie ZGKiM w Warpunach o rozpoczęciu robót, jak również zawrzeć umowę na dostawę wody (w tym do celów budowy).
4. Wykonanie włączenia do gminnych urządzeń wodociągowych wyłącznie w obecności służb technicznych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.
  5. Po wykonaniu sieci i przyłączeń przed ich zasypaniem wymagane jest zgłoszenie do ZGKiM w Warpunach wykonanych elementów robót celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecność służb technicznych ZGKiM w Warpunach wymagana jest również podczas przeprowadzenia prób ciśnieniowych i szczelności rurociągów.
  6. W celu dokonania końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego należy przedłożyć w ZGKiM w Warpunach dokumenty:
    - a) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały,
    - b) badania bakteriologiczne wody z wykonanego odcinka wykonane przez laboratorium Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie,
    - c) protokół z odbioru technicznego w otwartym wykopie,
    - d) protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej i próby szczelności,
    - e) mapę inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urządzeń.
  7. Warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji tracą ważność po upływie dwóch lat licząc od dnia ich wydania.

**SPECJALISTA**  
ds. gospodarki komunalnej

*inż. Tomasz Kawatek*