

## Uczestnicy postępowania

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zyndakach.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

1. W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:
  - 1) **pytanie nr 1:** ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą,  
**odpowiedź:** wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia zamawiającemu deklaracji właściwości użytkowych, potwierdzającej zgodność przewidzianej do zamontowania podłogi sportowej w zakresie całego systemu podłogi sportowej z przywołaną normą PN EN 14904:2009. Zamawiający modyfikuje dotychczasową treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszego pisma,
  - 2) **pytanie nr 2:** prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej,  
**odpowiedź:** każda podłoga spełniająca poniższe parametry będzie równoważna w stosunku do projektowanej. Zamawiający podaje minimalne parametry równoważności podłogi sportowej:
    - a) grubość całkowita wykładziny sportowej – minimum 7,0 mm,
    - b) grubość warstwy użytkowej – minimum 2,0 mm,
    - c) wzmocnienie siatką z włókna szklanego,
    - d) podłoga jako cały system (nawierzchnia wraz konstrukcją) musi posiadać:
      - atest PZH dla całej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią,
      - certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14904 we wszystkich 13 parametrach,
      - atest trudnopalności – klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla całej konstrukcji wraz z wykładziną = Cfl-s1,
    - e) wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne,
    - f) wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem,

- 3) *pytanie nr 3: czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej,*  
**odpowiedź:** zamawiający wymaga od wykonawców zastosowania podłogi sportowej spełniającej wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym parametry równoważności wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 2.

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść Rozdziału XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie w pkt 2 ppkt 6) o następującej treści:

- „6) dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych potwierdzającej zgodność przewidzianej w ofercie do zamontowania podłogi sportowej w zakresie całego systemu podłogi sportowej z normą PN EN 14904:2009 oraz spełnianie następujących parametrów równoważności w stosunku do podłogi projektowanej:
- a) grubość całkowita wykładziny sportowej – minimum 7,0 mm,
  - b) grubość warstwy użytkowej – minimum 2,0 mm,
  - c) wzmocnienie siatką z włókna szklanego,
  - d) podłoga jako cały system (nawierzchnia wraz konstrukcją) musi posiadać:
    - atest PZH dla całej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią,
    - certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14904 we wszystkich 13 parametrach,
    - atest trudnopalności – klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla całej konstrukcji wraz z wykładziną = Cfl-s1,
  - e) wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne,
  - f) wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem.”

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

  
Józef Maciejewski