

Sorkwity dn. 08.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości powyżej 12 000 zł netto a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro.

1. Zamawiający :

Gmina Sorkwity

11-731 Sorkwity

Nazwa jednostki organizacyjnej : Urząd Gminy Sorkwity tel. 089 742 –85-36,

e-mail : sorkwity.gmina@mragowo.net

ogłasza postępowanie na **konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sorkwity.**

Kod CPV : 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w 2009 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 70 kodeksu cywilnego.

2. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Bieżące utrzymanie we właściwym stanie technicznym uruchomionych punktów świetlnych a w szczególności:
 - a) naprawa uszkodzonych:
 - styków
 - połączeń
 - przewodów w oprawach i słupach
 - wnęk bezpiecznikowych
 - końcówek kabli
 - naprawa osprzętu itp.
 - b) wymiana uszkodzonych:
 - bezpieczników,
 - styczników,
 - fotorezystorów,
 - żarówek,
 - przekaźników zmierzchowych,
 - opraw,
 - wysięgników,
 - słupów,
 - itp. urządzeń oświetlenia ulicznego,
 - c) czyszczenie opraw łącznie z kloszami,
 - d) konserwacja szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych w stacjach,
 - e) lokalizacja oraz awaryjna naprawa uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych w stacjach,
 - f) sprawdzanie układów zapłonowych opraw,
 - g) ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrola realizacji usterek gwarancyjnych,
 - h) sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
 - i) ustawianiu i regulacji przekaźników zmierzchowych,
2. Wykonanie oględzin oświetlenia drogowego i ocena stanu technicznego raz na kwartał w danym roku kalendarzowym.

3. Realizacja i podpisanie warunków porozumienia z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A Oddział Energetyczny w Olsztynie – Rejon Energetyczny w Kętrzynie w sprawie zasad współpracy przy eksploatacji oświetlenia drogowego przed zawarciem umowy na konserwację oświetlenia ulicznego tj.
 - a) eksploatacja musi obejmować całość urządzeń oświetlenia drogowego zarówno wydzielonego, jak i podwieszonego na wspólnych konstrukcjach z siecią zasilającą tj. układy sterowniczo-pomiarowe, szafki tablice oświetleniowe, słupy, przewody, osprzęt liniowy, oprawy. Słupy i żerdzie potrzebne do wymiany RE K-yn udostępni w swojej siedzibie,
 - b) sporządzenie miesięcznych harmonogramów prac na poszczególnych obiektach w okresie nie krótszym niż miesiąc, uzgodniony z Kierownikiem Posterunku Energetycznego,
 - c) eksploatacja, naprawa i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego, musi odbywać się bez wyłączeń urządzeń i linii zasilających, metodą ppn. do 1 KV zgodnie z „Zasadami wykonania prac zawartymi pomiędzy RE Kętrzyn, a wykonawcą”,
 - d) w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wykonanie prac z wyłączeniem urządzeń i linii zasilających. w oparciu o pkt f/,g/,h/,i/,j/,
 - e) eksploatacja na terenie gminy Sorkwity musi być prowadzona ciągami liniowymi w celu wyeliminowania niepotrzebnych przerw w dostawie energii elektrycznej odbiorcom z każdorazowym dopuszczeniem do prac na poszczególnych ciągach,
 - f) uiszczenie opłat dla Rejonu Energetycznego za dopuszczenie (wg zatwierdzonej „Tabeli opłat dodatkowych” obowiązujących w Koncernie Energetycznym ENERGA S.A w Olsztynie),
 - g) polecenia na pracę będą wystawiane przez Rejon Energetyczny Kętrzyn,
 - h) zgłoszenie na dopuszczenie do pracy należy składać w Posterunku Energetycznym Mrągowo z co najmniej 6 dniowym wyprzedzeniem,
 - i) w porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym Mrągowo powiadomienie odbiorców o przerwach w dostawie energii co najmniej 5 dni przed terminem planowanej pracy z podaniem daty i czasu trwania wyłączenia,
 - i) pokrycie kosztów nie sprzedanej przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A w Olsztynie energii z powodu wyłączenia sieci dla potrzeb konserwacji oświetlenia,
 - j) organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, kwalifikacji personelu oraz BHP w tym również „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w Koncernie Energetycznym ENERGA S.A. w Olsztynie”,
 - k) informowanie o zdemontowanych oprawach oświetleniowych i przekazywanie ich do magazynu w siedzibie RE Kętrzyn,
 - l) dostarczanie zużytych lamp do magazynu ZE S.A. w Olsztynie i ponoszenie kosztów ich utylizacji.
4. Przystąpienie do usuwania awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub stwierdzenia przez konserwatora awarii oświetlenia ulicznego.
5. Informowanie pozostałych właścicieli oświetlenia o planowanych pracach z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
6. Remont (modernizacja) linii oświetlenia drogowego do 4 słupów w każdej miejscowości (w tym jeśli jest „rozkracznym” lub z podporą).

3. Miejsce realizacji : oświetlenie uliczne w miejscowościach :

- Burszewo
- Gizewo
- Szymanowo
- Sumówka
- Warpuny
- Choszczewo
- Janiszewo
- Zyndaki
- Pustniki
- Gielad
- Sorkwity
- Kozarek
- Nibork
- Stama
- Młynik
- Jędrychowo
- Janowo
- Maradki
- Rozogi
- Rybno
- Borowe

4. Termin realizacji : 01.01.2010 – 31.12.2010

5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- dysponują specjalistycznym sprzętem tj. posiadają podnośnik do pracy na wysokościach,
- wyrażą zgodę na zaproponowane w projekcie umowy warunki realizacji zamówienia,

Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów :

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg. formuły : spełnia/nie spełnia.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania cen.

Cena (koszt) – 85% w tym:

- roboczogodzina – 40%
- praca podnośnika – 25%
- samochód pogotowia technicznego – 20%

Czas usunięcia awarii 15%

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sorkwicach.

Termin składania ofert upływa 22 grudnia 2009 r. o godzinie 12⁰⁰.

Odczytanie ofert nastąpi dnia 22 grudnia 2009 r. o godz. 13⁰⁰.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest Pan Janusz Rutkowski .

Tel. 089 742 85 36 w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66¹ Kodeksu cywilnego.
Z wybranym oferentem zostaną przeprowadzone negocjacje w celu zawarcia umowy z uwzględnieniem warunków przedłożonych w ofercie wykonawcy.