

Sorkwity, dnia 13 kwietnia 2010 r.

Nr sprawy: RBG 340-1/ZP/2010

**DOTYCZY: postępowania przetargowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi**” Wykonawca w dniu 12 kwietnia 2010 r. zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Treść zapytania Wykonawcy nr 4:**

1. „Do prawidłowej wyceny materiałów – pompowni, potrzebne są informacje o wysokości korpusów pompowni oraz typach włazów jakie należy zastosować (lekkie, czy najazdowe, żeliwne czy np. ze stali kwasoodpornej)”.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Ad. 1. Pompownie ścieków dla miejscowości Kozłowo:**

- P-1    rzędna projektowana dna studni – 147,80  
         rzędna projektowana ułożenia pokrywy – 151,50
- P-2    rzędna projektowana dna studni – 146,35  
         rzędna projektowana ułożenia pokrywy – 149,90
- P-3    rzędna projektowana dna studni – 146,65  
         rzędna projektowana ułożenia pokrywy – 150,60

Pokrywy pompowni winny być wyposażone w właz metalowy o wymiarach min.  $\Phi$  0,6 m dla pompowni z jedną pompą i min. 0,8\*0,8 m dla pompowni z dwoma pompami. Włazy winne być przystosowane do ich zamknięcia.

**Pompownie ścieków dla miejscowości Rozogi:**

- P-1    rzędna projektowana dna studni – 151,30  
          rzędna projektowana góry pokrywy studni – 155,40
- P-2    rzędna projektowana dna studni – 152,00  
          rzędna projektowana góry pokrywy studni – 155,00

Pokrywy pompowni winny być wyposażone w właz o wymiarach min. 0,60\*0,90 m (laminat).

Włazy winne być przystosowane do ich zamknięcia.

**Wójt Gminy Sorkwity**  
**(-) inż. Piotr Wolkowicz**

**Otrzymują:**

- Wykonawca, który zwrócił się z zapytaniem
- Wszyscy Wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ.
- strona internetowa Zamawiającego