

Znak: RBG.7013.27.2022

Sorkwity, 16 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa pomostu rekreacyjnego konstrukcji drewnianej w kształcie litery "T"

Działając w imieniu Gminy Sorkwity, przekazuję poniżej treść wniosku o wyjaśnienie warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. W opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze podają Państwo iż pomost będzie miał parametry 18,00x2,00+5,00x2,00 czyli 46 m² ,natomiast w projekcie pojawiają się wymiary 18,00x2,00+6,50x2,50 czyli 52,25 m². Jakie parametry przyjąć do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry pomostu: 18 m x2 m+5 m x 2 m i rzut pokładu wielkości 46m².
Dołączono zaktualizowane plany i rysunki pomostu.

2. Proszę o podanie rodzaju, typu lampy solarnej podanej w poz.13 przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa solarna montowana na słupie o następujących parametrach minimalnych:
Słup wysokość 3-5 m z fundamentem + oprawa solarna parametry, szczelność IP65, Panel solarny 21W / 13,5V, Akumulator 12000mAh, Detekcja 8-12 metrów, Gwarancja 3 lata, Rozsył światła 140x70 stopni, Zalecana wysokość montażu 3-5 metrów, Trwałość 35000 godzin.
Tryby pracy: detekcja z czujnikiem ruchu. Mocowanie na wysięgnik/słup max fi.50mm.

Cechy produktu:

- **Moc:** 40W
- **Strumień (lm):** 4800 lm
- **Barwa światła:** Neutralna Biała
- **Temperatura barwowa:** 4000K
- **Napięcie:** Solarna
- **Trzonek:** Oprawa zintegrowana LED
- **Typ modułu LED:** SMD 2835
- **Czas życia:** 35000
- **Material:** ABS+PC
- **Typ:** Oświetlenie zewnętrzne
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Czas zapłonu 100%:** 0.001s (natychmiast)
- **Warunki pracy:** Nie nadaje się do użytku w ekstremalnych warunkach. Normalne warunki pracy to -20st + 60st

- **Waga produktu:** 6,32
- **Certyfikaty:** CE, EMC, ROHS
- **Gwarancja:** 3 Lata
- **Wydajność lm/W:** 120 lm/W

Zamawiający informuje, że modyfikuje dotychczasową treść zaproszenia do złożenia ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro z dnia 9.05.2022 r. poprzez uzupełnienie rysunków oraz opisu przedmiotu zamówienia dotyczącej posadowienia lampy solarnej.

Pozostała treść zaproszenia do złożenia ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro z dnia 9.05.2022 r. pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Zolotorz
Małgorzata Rzekanowska