

Sorkwity, dnia 7 kwietnia 2010 r.

Nr sprawy: RBG 340-1/ZP/2010

DOTYCZY: postępowania przetargowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi**” Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania Wykonawcy nr 1:

1. „Czy w świetle zapisów nowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
 - przepompowni ścieków ,wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
 - zaworów zwrotnych ,wymagania normy PN-EN 12050-4:2002”.
2. „W myśl art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 1. Tak, wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

Ad. 2. Tak, Zamawiający będzie żądał oświadczeń, aby wyroby wskazane w pytaniu 1 miały oznaczenia zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi zgodnie z wymaganiami ww. ustawy.

Treść zapytania Wykonawcy nr 2:

3. „Czy nowobudowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie technicznym oraz w SIWZ mają być wyposażone w urządzenia oraz system monitoringu GSM/GPRS?”.
4. „W jakim standardzie technologicznym i materiałowym mają być wykonane nowobudowane przepompownie ścieków?”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 3. Nie, nowobudowane przepompownie będą wyposażone jedynie w czujnik poziomu alarmowego z sygnalizacją optyczną.

Ad. 4. Nowobudowane przepompownie ścieków mają być wykonane jako kompaktowe z pompami zatapialnymi z wirnikami rozdrabniającymi i automatycznym sterowaniem typu PIRANIA. Komory dla miejscowości Kozłowo mają być wykonane z kręgów betonowych, a dla miejscowości Rozogi z polimerobetonu. Pompownie mają być wyposażone w armaturę, orurowanie ze stali kwasoodpornej, pomost roboczy, drabinę żłazową, prowadnice i stopy sprzęgające, rozdzielnię sterowniczą.

Treść zapytania Wykonawcy nr 3:

5. „Czy ilości robót ujęte w przedmiarze stanowią podstawę wyceny czy też należy skorygować je i uwzględnić ilości wynikające z dokumentacji projektowej?”.
6. „Czy dowód wniesienia wadium - w formie gwarancji bankowej można dołączyć w dniu otwarcia ofert tj. 15.04.2010 r., a nie dzień wcześniej tj. 14.04.2010 r. - wyeliminowałoby to dwukrotny przyjazd oferenta?”.
7. „Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu (RMS) czy również dodatkowo kosztorysy ofertowe szczegółowe?”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 5. Tak, ilości robót ujęte w przedmiarze stanowią podstawę do wyceny.

Ad. 6. Dowód wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej należy dostarczyć do 14 kwietnia 2010 r. do godziny 10.00 do kasy Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A, 11-731 Sorkwity.

Ad. 7. Do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone z tabelą wartości elementów scalonych, z kalkulacjami szczegółowymi każdej ceny jednostkowej sporządzone o podstawę wyceny wskazaną w przedmiarze robót oddzielnie dla miejscowości Kozłowo oraz Rozogi. Nie wymaga się

odrębnego zestawienia robocizny, materiału i sprzętu RMS czy też kosztorysu ofertowego szczegółowego.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) inż. Piotr Wołkowicz

Otrzymują:

- Wykonawca, który zwrócił się z zapytaniem
- Wszyscy Wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ.
- strona internetowa Zamawiającego