

Sorkwity, dnia 21 września 2020 r.

Znak: RBG.271.2.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pustniki wraz z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Gieląd.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

1) **pytanie nr 1:** *prosi się o wyjaśnienie czy studnie z wkładką PE mają być żelbetowe czy betonowe, gdyż w SIWZ pkt 3 ppkt a) są studnie żelbetowe natomiast w opisie Projektu technicznego dz. IV Szczegółowe rozwiązania projektowe pkt 1. 1 ppkt b) są studnie rewizyjne włączowe betonowe. Proszę o jednoznaczne określenie czy studnie mają być betonowe czy żelbetowe.*

odpowiedź: Zamawiający wymaga od wykonawców zastosowania studni żelbetowych.


The image shows a handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text 'WÓJT' in large letters and 'Łukasz Maciejowski' in smaller letters below it. The signature is written over the stamp and extends downwards and to the left.